

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานใช้พลังงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ผู้มาประชุม

๑. สิบตำรวจโทเสนต์ มีบุญญา	ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายนิมิตร แก้วนิล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๓. นายสุชาติ พิณจันทร์ยศกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุดารัตน์ เหลืองโสภาร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๖. นางประทุมทิพย์ ดั่งเจริญ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะกรรมการ
๗. นายนาทกมล มณีกุล	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	เลขานุการ
๘. นางสาวศศิมา บ้านเกาะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สิบตำรวจโทเสนต์ มีบุญญา ประธานในที่ประชุมจึงขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

สิบตำรวจโทเสนต์ มีบุญญา  
ประธานคณะกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้มีคำสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานใช้พลังงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงาน จึงได้เชิญทุกท่านมาเพื่อประชุมพิจารณาในการกำหนดแนวทางมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

สิบตำรวจโทเสนต์ มีบุญญา  
ประธานคณะกรรมการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เนื่องจากเป็นการประชุมของคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จึงยังไม่มีกรรับรองรายงานการประชุมในวาระนี้

## ระเบียบวาระที่ ๓

สืบตำรวจโทเสนห์ มีบุญญา  
ประธานคณะกรรมการ

## เรื่อง การพิจารณาแนวทางมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ตลอดจนรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ [www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th) เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลประหยัดพลังงาน ร้อยละ ๒๐ และรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อที่กระทรวงพลังงานจะได้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในภาพรวมของทุกหน่วยงานนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรการการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

## มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นเวลาพอสมควร ที่ประชุมจึงได้กำหนดแนวทางมาตรการ ดังนี้

### มาตรการที่ ๑ การประหยัดไฟฟ้า

เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๒๐

#### กิจกรรม/แนวทาง

##### ๑. เครื่องปรับอากาศ

๑.๑ กำหนดเวลา เปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ปิดระหว่างพักกลางวันและเปิดอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๑.๒ ปรับอุณหภูมิอยู่ที่ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส

๑.๓ ตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๑.๔ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงระบายความร้อน ทุก ๖ เดือน หรือตามความเหมาะสม

๑.๕ ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดย ปิดม่าน/มู่ลี่ ด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง

##### ๒. ไฟฟ้าแสงสว่าง

๒.๑ เปิดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่จำเป็นต้องใช้ และปิดดวงที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก

๒.๒ ปิดไฟฟ้าในห้องทำงานเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. และเมื่อไม่มีบุคคลอยู่ในห้องทำงาน

/๒.๓ เลือกใช้อุปกรณ์...

๒.๓ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอด LED บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ำ

๒.๔ อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อขัดข้อง ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

๒.๕ ทำความสะอาดหลอดไฟ ฝาครอบโครม และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบและทำความสะอาด ทุก ๆ ๓ - ๖ เดือน หรือตามความเหมาะสม

### ๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า

๓.๑ ตู้ทำน้ำเย็น ให้เสียบปลั๊กใช้งานระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๓.๒ กระจกน้ำร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรสาร เมื่อไม่ใช้ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก

๓.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเลิกการใช้งานให้ปิดเครื่อง พร้อมทั้งปิดเครื่องสำรองไฟ (UPS) และถอดปลั๊ก

๓.๔ ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะที่ไม่ใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ นาที

๓.๕ เปิดเครือข่าย LAN และระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น.

## มาตรการที่ ๒ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๒๐

### กิจกรรม/แนวทาง

#### รถยนต์ราชการ

๑. เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเบนซินให้ปรับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ แทน หรือรถยนต์ใช้น้ำมันดีเซลที่มีความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต่ำให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล

๒. ขับรถยนต์ที่ความเร็ว ไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง และหากเดินทางไกล ควรวิ่งด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ

๓. วางแผนการใช้รถยนต์ล่วงหน้า ๑ วัน โดยจัดเส้นทางเดินรถเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเส้นทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน

๔. มอบหมายพนักงานขับรถ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง เพื่อเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

๕. การใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น การส่งเอกสารเร่งด่วนด้วยวิธีการส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญให้รวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกันส่วนหนังสือเวียนใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ อีเมล หรือ แอปพลิเคชันไลน์ เฟสบุ๊ก ฯลฯ

๖. การส่งหนังสือราชการกำหนดส่งวันละ ๑ ครั้ง  
- บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น. (ถ้ามีหนังสือส่ง)
๗. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ในขณะจอดรถเป็นเวลานาน
๘. ไม่เร่งเครื่องยนต์ให้มีความเร็วรอบสูงก่อนออกรถ และออกรถโดยวิ่งไปช้า ๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่
๙. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที
๑๐. มอบหมายพนักงานขับรถยนต์ ตรวจสอบเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเป็นประจำทุกวัน

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### เรื่อง อื่น ๆ

สืบตำรวจโทเสนห์ มีบุญญา  
ประธานคณะทำงาน  
นายนาทกมล มณีกุล  
เลขานุการ

มีคณะทำงานท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่

ขอนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดใช้พลังงานระยะยาว ตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

๑. กำหนดให้ “อาคารของรัฐที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม” ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมีจำนวน ประมาณ ๘๐๐ แห่ง เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ให้อำนาจส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน ให้ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ให้อำนาจส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ให้อำนาจส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ต้องมีการกำหนดมาตรการและเป้าหมายการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนและต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๒. ให้อำนาจส่วนราชการเร่งดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop)

๓. การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะใหม่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้า

/สืบตำรวจโทเสนห์...

สืบตำรวจโทเสน่ห์ มีบุญญา  
ประธานคณะกรรมการ

ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียด  
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาเข้าข่ายหรือไม่ เพื่อดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด  
เสนอเรื่องใดอีก ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ.....๐๗/๒๕.....๖/๗๓.....ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวศศิมา บ้านเกาะ)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อสืบตำรวจโท.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(เสน่ห์ มีบุญญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา